Numero de processo interno 1142

ARQUIQUAL
Arquitectura e Urbanismo,Lda
Email: arquiqual@mail.telepac.pt
Tel.212534688/9 Fax.212534690
Rua Cândido de Amadora 49 - Atelier 7
2855-116 Corroios – Seixal

Engenheiro:
ENG. JOSÉ DIAS

Arquiteto:
João Simões Raposo, Arq.
O.A. nº1537

N

Legenda:

- Limite do Plano
- Construções Principais existentes a Reconverter
- Eixo das Vias
- B — Lotes de Habitação Bifamiliar
- C — Lotes com comércio
- XXX — Número do Lote
- PX — Número de Lote de Prédio
- Entradas de Veículos nos Lotes

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOMÉSTICA DE ENERGIA
BAIXA TENSÃO
Simbologia

- POSTO DE TRANSFORMAÇÃO A CONSTRUIR 630KVA (15000/420-242V)
- ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO DO TIPO W
- ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO DO TIPO X
- REDE DE DISTRIBUIÇÃO A DIMENSIONAR
- TRAVESSIA PVC AD Ø125 6Kg/Cm2 COM 4 TUBOS, IDÊNTICOS, DE RESERVA EM CADA TRAVESSIA

TIPO DE PLANO E DESIGNAÇÃO
PLANO DE PORMENOR - Quinta do Guarda-Mor

ENTIDADE RESPONSÁVEL
MUNICÍPIO DE ALMADA

DESIGNAÇÃO DA PEÇA GRÁFICA
Planta de Infraestruturas - Traçados Esquemáticos 5
ELECTRICIDADE - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA- BAIXA TENSÃO

FASE | VERSÃO: PROPOSTA DE PLANO | V.2015

Nº. ORDEM: **V2.21**

ESCALA	ESCALA GRÁFICA	PRECISÃO POSICIONAL NOMINAL	DATA	NOME DO FICHEIRO	FORMATO REPRODUÇÃO
1:1000	0 5 10 20 30 40 50	--	abril 2015	-	A1+ - 841 x 742

CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA				
ENTIDADE PROPRIETÁRIA	ENTIDADE PRODUTORA	DATA	ESCALA	HOMOLOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE ALMADA	ARTOP - Aero-Topografica, Lda	Edição - Maio 2013 Vôo - Março 2011	1:1000	Processo DGT nº 260 (22.01.2014) Processo DGT nº 298 (03.09.2014)
SISTEMA DE REFERÊNCIA	ELIPSÓIDE DE REFERÊNCIA	SISTEMA DE COORDENADAS	DATUM ALTIMÉTRICO	CARTÃO POSICIONAL / CARTÃO TEMÁTICA
ETRS89/PT-TM06	GRS80	Retangulares com Projeção Transversa de Mercator	Cascais (1938)	Planimétrica 0,18 m / Altimétrica 0,20 m / >95%