

## NOTA DE IMPRENSA

### **ENCERRAMENTO TEMPORÁRIO – PISCINA DO COMPLEXO MUNICIPAL DOS DESPORTOS**

A Câmara Municipal de Almada informa que a Piscina do Complexo Municipal dos Desportos “Cidade de Almada” foi hoje encerrada temporariamente ao público após deteção da bactéria Legionella.

Na sequência do procedimento mensal de recolha de amostras de água para pesquisa da bactéria Legionella, bem como de todos os outros parâmetros relevantes para análise da qualidade da água, foi recebida hoje, dia 28 de outubro de 2022, uma notificação do laboratório LPQ, dando conta de que o parâmetro «Legionella pneumophila» e «Legionella SPP» (amostra colhida a 17 de outubro e concluído o ensaio a 28 de outubro) teve um resultado superior ao valor normal.

A bactéria foi detetada num chuveiro do balneário masculino e às 7h30 procedeu-se de imediato ao encerramento de todos os balneários e à suspensão das atividades aquáticas.

Foi também iniciado de imediato o procedimento para desinfecção dos circuitos de água do balneário, tendo a temperatura da mesma sido subida para garantir 70 a 75°C nos locais de consumo e 55°C no retorno. De seguida, foi efetuado um tratamento químico de injeção de hipoclorito na entrada de água fria dos depósitos de Águas Quentes Sanitárias.

A participação deste resultado já foi efetuada à Delegação de Saúde da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT), cumprindo todo o protocolo estabelecido para estas situações, sendo que a autarquia mantém-se em permanente contacto com esta entidade.

A Câmara Municipal de Almada efetua controlos regulares da presença desta bactéria, através da recolha mensal de amostras de água, e efetua medidas preventivas através de choque térmico mensal em todos os chuveiros existentes nos balneários afetos à piscina, ou seja, toda a rede de Águas Quentes Sanitárias (depósitos, tubagens e chuveiros) do edificado.

A bactéria «Legionella pneumophila» pode ser contraída pela inalação de gotículas de vapor de água contaminada que transportam a bactéria para os pulmões. Os sintomas associados, e aos quais pedimos que todos utentes estejam atentos, são febre, calafrios, dores musculares, dificuldade respiratória, vómitos ou diarreia.

A piscina manter-se-á encerrada por um período previsível de entre 15 a 30 dias – em função do resultado de novas análises realizadas já hoje e eventual, caso a Autoridade de Saúde assim o determine, contra-análise.

A Câmara Municipal de Almada irá ainda, como medida complementar de segurança e por sua exclusiva decisão, proceder à recolha de águas para análise em 7 pontos distintos do Complexo Municipal dos Desportos como medida de prevenção e segurança dos utentes e trabalhadores.

Almada, 28 de outubro de 2022

#### **INFORMAÇÕES**

Tel.: 930 408 981 / [comunicacao@cm-almada.pt](mailto:comunicacao@cm-almada.pt)

   [/cm-almada.pt](https://www.cm-almada.pt)

**CMA** –  
CÂMARA  
MUNICIPAL  
DE ALMADA