

PLR: 970000152506

Dados do Projeto

Freguesia: U.F Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas	Tipo de Pedido: PLIP	Pedido de Ligação IP
Concelho: ALMADA	Lugar: ALMADA	
	Rua: PATIO DA MARGUEIRA 9999	

Dados de Alimentação

PT:	Circuito:	Armário:	Tribloco:
------------	------------------	-----------------	------------------



7 Colunas c/ Luminárias a Instalar

Pavimentos

Extensão	Tipo	Extensão	Tipo	Extensão	Tipo	Extensão	Tipo

No caso de existir uma ou mais linhas de Média e/ou Alta Tensão nas imediações do local, deverão contactar-nos antes do início dos trabalhos, não podendo ser imputadas, a esta empresa, quaisquer responsabilidades, civil ou criminal, por eventuais acidentes que possam ocorrer pela aproximação excessiva às referidas linhas.

Deverá:

Ter em consideração as distâncias de acordo com o disposto no Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão (RSLEAT);

Respeitar as recomendações da E-REDES relativamente às distâncias a manter entre os condutores da linha e qualquer componente da grua ou carga:

- 3 metros, para linhas de tensão até 60 kV;
- 5 metros, para linhas de tensão superior a 60 kV.

É obrigatório garantir que a vegetação não é um fator de risco, quer no estabelecimento de novas linhas, quer em linhas já estabelecidas.



Coordenadas (Latitude | Longitude): 38.683513

-9.149791

Posto de Betão	Ponto de Entrega	Terra	Caixa de Visita
Cabo Aéreo	Cabo Subterrâneo	União	Coluna IP c/ Luminária
Caixa de Rede Aérea	Armário Distribuição	Braço c/ Luminária	Coluna IP Jardim
Posto Transformação			

● A Instalar
 ● Existente
 ● A Transferir
 ● A Remover